АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЛАСИХА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 октября 2026 г № 544-адм

п. Власиха

Об утверждении нормативов по составу сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения городского округа Власиха Московской области для абонентов, подключенных (технологически присоединённых) к централизованной системе водоотведения, принадлежащей на праве хозяйственного ведения муниципальному унитарному предприятию «Благоустройство и развитие» городского округа Власиха Московской области

В соответствии с федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», и на основании постановлений Правительства Российской Федерации: от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении правил контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Российской Федерации», в целях охраны водных объектов от загрязнения и соблюдения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты городского округа Власиха Московской области, постановляю:

1. Утвердить нормативы по составу сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения городского округа Власиха Московской области для абонентов, подключенных (технологически присоединённых) к централизованной системе водоотведения, принадлежащей на праве хозяйственного ведения муниципальному унитарному предприятию «Благоустройство и развитие» городского округа Власиха Московской области, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вести Власихи» - vestnik-vlasiha.ru и разместить на официальном сайте городского округа Власиха Московской области в информационно-телекоммуникационной сети интернет (www.vlasiha-zato.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Власиха Московской области Синелобова А.В.

И.о. главы городского округа Власиха
Московской области К.И. Савченко

Лист согласования к документу № согл-318705804-1 от 01.10.2026. В ответ на № 1173-м (01.10.2026)
Инициатор согласования: Моша А.В. Эколог МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЛАСИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Согласование инициировано: 01.10.2026 16:13
Краткое содержание: Постановление Администрации "Об утверждении нормативов по составу сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения городского округа Власиха Московской области для абонентов, подключенных (технологически присоединённых) к централизованной системе водоотведения, принадлежащей на праве хозяйственного ведения муниципальному унитарному предприятию «Благоустройство и развитие» городского округа Власиха Московской области"

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Тип согласования: **смешанное**

N°	ФИО	Поступило	Срок согласования	Результат согласования
Этап: **Этап 1** Тип согласования: **параллельное**				
1	Синелобов А.В.	01.10.2026 16:13		ЭП Согласовано 02.10.2026 09:03
2	Митрофанова О.В.	01.10.2026 16:13		ЭП Согласовано 02.10.2026 09:40
3	Калениченко В.А.	01.10.2026 16:13		Согласовано 01.10.2026 16:14
4	Моша А.М.	01.10.2026 16:13		Согласовано 01.10.2026 17:02
Тип согласования: **последовательное**				
5	Савченко К.И.	02.10.2026 09:40		ЭП Подписано 02.10.2026 12:30

Приложение к постановлению
администрации городского
округа Власиха Московской
области от «22» октября 2026г
№ 544-адм

Нормативы
по составу сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения городского округа Власиха Московской области для абонентов, подключенных (технологически присоединённых) к централизованной системе водоотведения, принадлежащей на праве хозяйственного ведения МУП «Благоустройство и развитие» г/о Власиха Московской области

1. Приему в централизованную систему водоотведения городского округа Власиха Московской области подлежат сточные воды абонентов, если содержание в них загрязняющих веществ не превышает установленных нормативов по составу сточных вод согласно таблице 1.

Таблица 1

Нормативы по составу сточных вод для абонентов, сбрасывающих сточные воды в централизованную систему водоотведения городского округа Власиха Московской области

№ п/п	Перечень загрязняющих веществ	Единица измерения	Максимально значение концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод)
1	2	3	4
1	Взвешенные вещества	мг/дм^3	122,8
2	Фосфаты (по фосфору)	мг/дм^3	1,86
3	Аммоний ион	мг/дм^3	2,3
4	Железо	мг/дм^3	0,5
5	Нефтепродукты	мг/дм^3	0,62
6	АПАВ	мг/дм^3	0,3
7	Хлориды	мг/дм^3	374,3
8	Сульфаты	мг/дм^3	1000,0
9	БПКп	мг/дм^3	122,19

Условные обозначения:
АПАВ - анионные поверхностно-активные вещества.
БГЖп - биологическое потребление кислорода.

Примечание:

1.1. Нормативы по составу в отношении загрязняющих веществ, не указанных в таблице, устанавливаются в размере, не превышающем соответствующие значения предельно допустимых концентраций веществ в воде водных объектов рыбохозяйственного водопользования, за исключением загрязняющих веществ, запрещенных к сбросу в централизованные системы водоотведения в соответствии с Приложением № 4, 4(1) к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее - Правила).

1.2. Нефтепродукты допускаются к сбросу в централизованные системы водоотведения г/о Власиха только в растворенном и эмульсированном состоянии.

1.3. Общее содержание металлов определяется по растворенному состоянию в натуральной пробе сточных вод.